

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
S 60075362

Blatt *Page*  
0001

<i>Ihr Zeichen Client Reference</i>	<i>Unser Zeichen Our Reference</i>	<i>Längstens gültig bis Latest expiration date</i>	<i>(day/mo/yr)</i>
	0001-- 28213510 001	12.02.2017	

**Genehmigungsinhaber *License Holder***  
VENTILATION SYSTEMS PrJSC  
1. Mikhaïla Kotzubinskïego str.  
1030 Kiev  
Ukraine

**Fertigungsstätte *Manufacturing Plant***  
VENTILATION SYSTEMS PrJSC  
36, 40-richchya Zhovtnya str.,  
08150 Boyarka, Kiev region  
Ukraine

## Prüfzeichen *Test Mark*



## Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13+A14  
EN 60335-2-80:2003+A1+A2  
EN 62233:2008  
ZEK 01.04-08/11.11

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)**  
***Certified Product (Product Identification)***

**Lizenzentgelte - Einheit**  
***License Fee - Unit***

Ventilator Axial fan

Bezeichnung/ <i>Type designation</i> :	Quiet 100x	10
Bemessungsspannung/ <i>Rated voltage</i> :	220-240V~, 50Hz	
Bemessungsaufnahme/ <i>Rated power input</i> :	8W	
Schutzklasse/ <i>Protection class</i> :	II	
Schutzart/ <i>Degree of protection</i> :	IP35	

wo/where x = blank; V; T; TH; VT; VTH; TP (Function)

10

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des  
Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.  
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the  
Product Safety Law.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



G. Bakos

**Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 13.02.2012 (day/mo/yr)**

# CERTIFICATE of Conformity



**Certificate No.:** MK 69241740 0001

**Test Report No.:** 28213510 001

**Certificate Holder:** VENTILATION SYSTEMS PrJSC  
1, Mikhaila Kotzubinskiego str.  
UA-01030 Kiev  
Ukraine

**Manufacturer:** VENTILATION SYSTEMS PrJSC  
36, 40-richchya Zhovtnya str.,  
UA-08150 Boyarka, Kiev region  
Ukraine

**Product:** Axial fans

**Identification:** Type designation: Quiet 100x

Rated voltage: 220-240V, 50Hz  
Degree of protection: IP35  
Protection class: II  
Rated power: 8W

Where x = blank or V, T, TH, VT, VTH, TP

**Tested according to:** EN 60335-1:2002+A1+A11+A2+A12+A13+A14  
EN 60335-2-80:2003+A1+A2  
EN 62233:2008

This certificate refers to the above mentioned product. This is to certify that the test sample is in conformity with the requirements stated above. This certificate does not imply assessment of the series-production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

**Date of Issue:**

Budapest, 2012.02.09



TÜV Rheinland InterCert Kft. – Product Certification Body — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — [www.tuv.hu](http://www.tuv.hu)  
IT\_07-D-Pe\_4\_0